

МДОУ Нагорьевский детский
сад
125030, Ярославская обл.
Переславский район, с. Нагорье,
ул. Адмирала Спиридова, дом
12А

(место составления акта)

Тел. 4-61-61

“ 01 ” 11 20 18 г.
(дата составления акта)

15ч.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 1237

“ 29 ” 10 20 18 по адресу: 125030. Переславский район, с. Нагорье,
ул. Адмирала Спиридова дом 12А
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения №1237 от 26.10.18г. Руководителя Управления
Роспотребнадзора по Ярославской области Звягина Александра Михайловича (вид документа с указанием
реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Муниципального дошкольного
образовательного учреждения Нагорьевский детский сад ИНН 7622011794, руководитель
Башмакова Татьяна Валентиновна.

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического
лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: с 12ч 29.10.18г - 15ч 01.11.18 - 4дня

Акт составлен: ТО Роспотребнадзора в Ростовском МР

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена: (заполняется при
проведении выездной проверки) 26.10.18г заведующая детским садом Башмакова Татьяна
Валентиновна.

(фамилии, имени, отчества, подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку Скрипка Галина Григорьевна, заместитель начальника
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в Ростовском
муниципальном районе, экспертная организация: филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии» в Ярославской области по Ростовскому
муниципальному району, помощник санитарного врача Рыковская Галина Семёновна АТТЕСТАТ
аккредитации №РОСС RU. 0001.510110 выдан 26.09.2017г.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности
экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: заведующая детским садом Башмакова Татьяна
Валентиновна (приказ о назначении на должность №65 от 07.07.2008г).

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении
мероприятий по проверке)

**Проверка МОУ Нагорьевский детский сад была проведена с целью проверки исполнения
ранее выданного предписания № 1039 от 29.09.17г.,**

В ходе проверки 29.10.18г в 12ч. установлено: по предписанию № 1039 от 29.09.17г.,

По пункту №1 На одной игровой площадке теневой навес отсутствует, на 4-х групповых площадках требуется ремонт навесов.- **пункт не выполнен.**

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26) п. 3.9. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки устанавливают теневой навес площадью из расчета не менее 1 кв.м на одного ребенка. Для групп с численностью менее 15 человек площадь теневого навеса должна быть не менее 20 кв. м.

По пункту 2: Мягким инвентарем детский сад обеспечен недостаточно, менее 3-х комплектов на человека (наволочки 1,8, пододеяльники - 1,8, простыни -2,2 на 1 ребёнка, полотенца - 1,9 комплектов - **пункт не выполнен**

- В соответствии с требований СанПиН 2.4.1.3049-13 **п.6.15** Дети обеспечиваются индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Следует иметь не менее 3 комплектов постельного белья и полотенца, 2 комплекта на матрасников из расчета на 1 ребенка.

По пункту 3 : проведена замена разбитого стеклополотна - **пункт выполнен**

По пункту 4 вытяжной вентиляции на пищеблоке и прачечной находится в нерабочем состоянии - **пункт не выполнен.**

- В соответствии с требований СанПиН 2.4.1.3049-13 **п. 8.1.** Здания дошкольных образовательных организаций оборудуются системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях. Ревизия, очистка и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем осуществляется не реже 1 раза в год

По пункту 5 Проведен капитальный ремонт одной групповой ячейки. Косметический ремонт коридоров, групповых помещений, медкабинета не проведены. На потолках второго этажа в группах и медицинском кабинете имеются следы после протечек кровли и признаки поражения грибком, На стенах в коридоре и медкабинете имеются дефекты покраски, не допускающие проведение уборки влажным способом и дезинфекции - **пункт выполнен не в полном объеме.**

- В соответствии с **п. 5.1** СанПиН 2.4.1.3049-13 Стены помещений должны быть гладкими, без признаков поражений грибком и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. Все строительные и отделочные материалы должны быть безвредными для здоровья человека и иметь документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. Возможно использование для внутренней отделки помещений обоев, допускающие проведение уборки влажным способом и дезинфекцию. **п. 5.2.** Отделка помещений медицинского блока должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к медицинским организациям.

По пункту 6 Приобретен холодильник для охлажденной курицы - **пункт выполнен.**

По пункту 7 Контейнерная площадка не имеет твердого основания - **пункт не выполнен.**

Согласно.п. 3.18 СанПиН 2.4.1.3049-13 . В хозяйственной зоне оборудуется площадка для сбора мусора на расстоянии не менее 15 м от здания. На площадке с твердым покрытием устанавливаются контейнеры с крышками. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров. - **пункт не выполнен**

По пункту 8. Для сотрудников выделена и промаркирована отдельная посуда, хранение упорядочено- **пункт выполнен**

По пункту 9 Проведены антропометрические измерения детей, подбор мебели в соответствии с ростом детей не проведен, маркировка мебели не соответствует её размерам - **пункт не выполнен.**

Согласно п. 6.6. Стулья и столы должны быть одной группы мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей согласно таблице 1.

По пункту 10 Не проведена замена ванны для кухонной посуды с облеслой эмалью на двухсекционную - **пункт не выполнен.**

- В соответствии с п. 13.10. Кухонную посуду освобождают от остатков пищи и моют в двухсекционной ванне с соблюдением следующего режима: в первой секции - мытье щетками водой с температурой не ниже 40°C с добавлением моющих средств; во второй секции - ополаскивают проточной горячей водой с температурой не ниже 65°C с помощью шланга с душевой насадкой и просушивают в перевернутом виде на решетчатых полках, стеллажах

Вывод: проверка исполнения предписания №1039 от 29.09.2017г. показала его пункты предписания №1, №2, №4, №7, №9, №10, не выполнены. Пункты №5 выполнен частично. Пункты № 3, №6 и №8 - выполнены.

- Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений нормативных правовых актов): **нет**

- Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля, надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **да**

- Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

✓ 

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, **имеется** (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

✓ 

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: протокол измерений №282/ф, справка о наличии мягкого инвентаря, информация о выполнении предписания № 1039 от 29.09.17г., приказ о назначении на должность Башмаковой Т.В. №65 от 07.07.2008г

Подписи лиц, проводивших проверку



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): зав .детским садом Башмакова Татьяна Валентиновна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 01 ” 11 20 18 г. ✓

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)