



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: ess01@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: und-yaroslavl@mail.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району
152025, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева д.47, тел: (48535)2-00-11 E-mail: nadzor.p@yandex.ru

г. Переславль-Залесский
(место составления акта)

« 18 » октября 2019 г.
(дата составления акта)

12.00 ч.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного пожарного надзора юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 143

В период с «23» сентября 2019 г. по «18» октября 2019 г. по адресу: Ярославская область,
Переславский район, с. Нагорье, ул. Адмирала Спиридова, 12а
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Переславского района по пожарному надзору Корнилова Романа Юрьевича № 143 от 09.09.2019 г.: ежегодного плана проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год, в соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федерального закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290 «О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПОЖАРНОМ НАДЗОРЕ»; Приказ МЧС РФ от 30 ноября 2016 г. N 644 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по исполнению государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности"; Постановлением Правительства РФ от 17.08.2016 №806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»; приказ МЧС России от 28.06.2018 № 261 «Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности» (приложение 1).

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая проверка в отношении объекта защиты:

Муниципального дошкольного образовательного учреждения Нагорьевский детский сад

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: в период с 23 сентября 2019 по 18 октября 2019 года
(пребывание на объекте не более 20 дней)

Акт составлен: отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району (Федеральный государственный пожарный надзор реестровый номер услуги :10001495160)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении плановой (внеплановой), выездной (документарной) проверки, указывать дату и время предъявления (направления по почте) распоряжения) направлено

руководителю по электронной почте pagsad@mail.ru 10.09.2019 г. в 11 ч. 50 мин. Распоряжение получено.


(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району (государственный инспектор Переславского района по пожарному надзору) Кукушкин Сергей Геннадьевич

С привлечением к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, следующих лиц: без привлечения

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций))

При проведении проверки присутствовали: заведующая детским садом Башмакова Татьяна Валентиновна

Объектом проверки является здание (территория, здания и сооружения) Муниципального дошкольного образовательного учреждения Нагорьевского детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников, расположенного по адресу: Ярославская обл., Переславский р-н., с. Нагорье, ул. Адмирала Спиридова, д. 12А.

Здание: 2-хэтажное, кирпичное, III степени огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности помещения – Ф1.1. Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения о пожаре с дублированием светового и звукового сигналов на пульт подразделения пожарной охраны. Помещения обеспечены огнетушителями.

2) В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	Часть помещений не оборудованы АУПС (автоматической пожарной сигнализацией) и системой оповещения людей в случае пожара (бойлерная, архив)	НПБ 110-03* п.4; постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» Правила противопожарного режима в РФ ППР в РФ п.61, Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ч.4 ст. 4; ч. 1, 3, 4 ст. 5; ч.1 и ч. 3 ст.6; СП 3.13130.2009 прил. А, п. А.4	Заведующая МДОУ Нагорьевский детский сад Башмакова Т.В.
2	В помещении с приемно-контрольным прибором АУПС отсутствует аварийное освещение, включающееся автоматически при отключении основного освещения	Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ч.4 ст. 4; ч. 1, 3, 4 ст. 5; ч.1 и ч. 3 ст.6; СП 5.131.30.2009 п.13.14.13; НПБ 88-2001* п.12.55	Заведующая МДОУ Нагорьевский детский сад Башмакова Т.В.
3	Подвал не огражден от 1-го этажа перегородками 1-го типа с заполнением проемов материалами соответствующей степени огнестойкости (противопожарные двери)	Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ч.4 ст. 4; ч. 1, 3, 4 ст. 5; ч.1 и ч. 3 ст.6; СП 4.13130.2013 п.4.17, п. 4.18; СНиП 21-01-97* п. 7.23	Заведующая МДОУ Нагорьевский детский сад Башмакова Т.В.
4	Частично отсутствуют знаки пожарной безопасности (у каждого ИПР (извещатель пожарный ручной))	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» Правила противопожарного режима в РФ ППР в РФ п. 43; Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года	Заведующая МДОУ Нагорьевский детский сад Башмакова Т.В.

		ч.4 ст. 4; ч. 1, 3, 4 ст. 5; ч.1 и ч. 3 ст.6; ГОСТ Р 12.4.026-2001	
5	Устройства для самозакрывания дверей лестничных клеток отсутствуют, что препятствует нормальному закрыванию дверей, отсутствуют уплотнители в притворах.	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» Правила противопожарного режима в РФ ППР в РФ п.62; п. 36 «г»; Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ч.4 ст. 4; ч. 1, 3, 4 ст. 5; ч.1 и ч. 3 ст.6; СП 1.13130.2009 п. 4.2.7. СНИП 2.01.02-85 п.4.15	Заведующая МДОУ Нагорьевский детский сад Башмакова Т.В.

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки);

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

- 1) Приложение №1 к приказу МЧС России от 28 июня 2018 года № 261 «Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности».
- 2) предписание № 143/1/144 от 18.10.2019 г.

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Государственный инспектор Переславского района по пожарному надзору
(старший инспектор отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по Переславскому району
Кукушкин Сергей Геннадьевич

(фамилия, инициалы, должность проверяющего)

«18» октября 2019 г.

(подпись)

М.Л.П.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Заведующая
МДОУ Нагорьевский детский сад Башмакова Татьяна Валентиновна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«18» 10 2019 г.

(подпись)