

УТВЕРЖДАЮ:



Заведующий МДОУ

Нагорьевским детским садом

Г.В.Башмакова

Приказ № 153 от «02» 12 2019 г.

Положение

о пожарно – технической комиссии

муниципального дошкольного образовательного учреждения

Нагорьевского детского сада

1. Общие положения

Настоящее Положение о пожарно-технической комиссии муниципального дошкольного образовательного учреждения Нагорьевского детского сада (МДОУ Нагорьевского детского сада) (далее – Положение) регламентирует деятельность пожарно-технической комиссии, создаваемой в целях организации контроля по соблюдению требований пожарной безопасности и расследования случаев срабатывания систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и эвакуации людей о пожаре.

2. Цели и задачи ПТК

2.1 Целью создания пожарно-технической комиссии (далее – ПТК) являются привлечение работников образовательного учреждения (далее – ОУ) к активному участию в работе по предупреждению пожаров и противопожарной защите учреждения.

2.2 Пожарно-техническая комиссия формируется приказом заведующего ОУ из лиц, ответственных за пожарную безопасность, с правами и обязанностями, регламентирующими порядок их работы.

2.3 В состав ПТК включают работников администрации, педагогического, учебно-вспомогательного персонала ОУ, представителей организаций, деятельность которых связана с организацией и проведением технического обслуживания систем автоматической противопожарной защиты.

2.4 На должность председателя ПТК назначается заместитель заведующего ОУ по обеспечению безопасности, при его отсутствии на должность председателя назначается сам заведующий.

2.5 Основные задачи:

- ежеквартально проведение противопожарного обследования всех групповых помещений, административных и вспомогательных помещений (производственных помещений, складов, сооружений и других помещений) с целью выявления нарушений требований пожарной безопасности в образовательном и технологических процессах ОУ, содержании и эксплуатации зданий и сооружений, в работе агрегатов и установок в производственных помещениях, технических подвальных и складских помещениях, которые могут привести к возникновению пожара и, как результат, разработка профилактических мероприятий, направленных на устранение этих нарушений. По результатам обследования оформляется Акт (приложение №1);
- проведение разъяснительной работы: среди персонала и обучающихся ОУ по соблюдению требований противопожарных норм и правил;

- организация и проведение учебных тренировок по эвакуации сотрудников и обучающихся при пожаре или чрезвычайной ситуации;
- осуществление контроля за эксплуатационным состоянием, содержанием и сохранностью первичных средств пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, оборудования передачи извещений о пожаре в подразделение пожарной охраны, состоянием электроустановок;
- установление события, причин срабатывания систем автоматической противопожарной защиты, не связанных с пожаром, вследствие которого осуществлялся выезд личного состава и техники подразделений пожарной охраны и виновных в таком происшествии с оформлением соответствующего Акта (приложение № 2);
- организация хранения документации (актов по проверке противопожарного состояния ОУ, актов установления причин и виновных лиц в срабатывании систем автоматической противопожарной защиты, не связанных с пожаром, планов работы и протоколов комиссии).

3. Организация работы ПТК

3.1 Пожарно-техническая комиссия осуществляет свою работу на основании плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на учебный год.

3.2 Все противопожарные мероприятия, намеченные ПТК к выполнению, оформляются актами, утверждаются руководителем ОУ и подлежат выполнению в установленные сроки.

3.3 Повседневный контроль выполнения противопожарных мероприятий, предложенных комиссией, в структурных подразделениях ОУ возлагается на лицо, назначенное ответственным за пожарную безопасность подразделения (учебного кабинета, помещения и т.п.).

4. Права членов ПТК

4.1 В любое время беспрепятственно осматривать производственные, учебные, служебные и бытовые помещения ОУ, знакомиться с документами по пожарной безопасности.

4.2 Проверять противопожарный режим в подразделениях ОУ и предъявлять должностным лицам и ответственным за пожарную безопасность обязательные для исполнения акты об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

4.3 Запрещать эксплуатацию оборудования, электроустановок и работу на участках, (рабочих местах) при выявлении нарушений инструкций о мерах пожарной безопасности, которые могут привести к пожару, с уведомлением об этом руководителя ОУ.

Приложение № 1 к Положению

Утверждаю

Заведующий

наименование Образовательной организации

« ____ » _____ 20__ г

АКТ № ____

обследования пожарно-технического состояния

Комиссия _____ в составе:
наименование Образовательной организации

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

В период с _____ 20__ г провела противопожарное обследование учебных кабинетов, лабораторий, административных помещений, общежитий и вспомогательных помещений (производственных помещений, складов, сооружений других помещений).

Комиссия установила:

1. Противопожарные мероприятия, которые необходимо выполнить:

№ п/п	Мероприятия	Ответственный за выполнение	Срок выполнения
1			

2. Предложенные мероприятия в отношении лиц, виновных в нарушении противопожарных требований _____

3. Контроль за выполнением противопожарных мероприятий возлагается на _____

4. Принятые меры к виновным лицам _____

Подписи членов комиссии

" ____ " _____ 20__

Приложение № 2 к Положению

Утверждаю

Заведующий _____
наименование Образовательной организации

« ____ » _____ 20 ____ г

АКТ № _____

расследования причин вызова подразделений пожарной охраны

Комиссия _____ в составе:
наименование Образовательной организации

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

В связи с произошедшим « ____ » _____ 20 ____ срабатыванием систем автоматической противопожарной защиты, не связанных с пожаром, вследствие которого осуществлялся выезд личного состава и техники подразделений пожарной охраны

Комиссия установила:

1. Краткое описание происшествия. Анализ действий дежурного персонала, участвующего в организации эвакуации людей и отвечающего за эксплуатацию оборудования АПС и СОУЭ, обслуживающей организации. Причины и виновные в таком происшествии. Мероприятия, которые необходимо выполнить или выполнены для исключения подобных случаев.

2. Предложенные мероприятия в отношении виновных лиц _____

3. Контроль за выполнением предложенных мероприятий возлагается на _____

4. Принятые меры к виновным лицам _____

Подписи членов комиссии

" ____ " _____ 20 ____

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
НАГОРЬЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

ПРИКАЗ

№ 113-3

от 02.12.2019 г.

**О создании пожарно-технической
комиссии ДООУ**

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», руководствуясь Уставом ДООУ, на основании протокола заседания общего собрания работников ДООУ,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать пожарно – техническую комиссию ДООУ.
2. Утвердить следующий состав пожарно-технической комиссии ДООУ:
 - 1) Башмакова Татьяна Валентиновна – заведующий ДООУ;
 - 2) Соколова Елена Анатольевна – старший воспитатель;
 - 3) Матвеева Светлана Валентиновна – завхоз.
3. Назначить ответственными за:
 - сообщение о пожаре в пожарную часть – Матвеева С.В.- завхоз;
 - встречу пожарной команды и сопровождение её к месту пожара - Матвеева С.В.- завхоз;
 - эвакуацию людей из здания – Соколова Е.А.- старший воспитатель;
 - организацию вывоза наиболее ценного имущества – Башмакова Т.В. - заведующий ДООУ;
 - тушение пожара первичными средствами пожаротушения:
Токарева Людмила Николаевна – кладовщик;
Тарарина Ольга Юрьевна – машинист (рабочий) по стирке и ремонту спецодежды.
Муталова Светлана Валентиновна – уборщик служебных помещений.
4. Не реже одного раза в полугодие проводить практически тренировки всех работников и воспитанников, для чего ответственному за пожарную безопасность территории и здания составлять план тренировки по эвакуации людей.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на старшего воспитателя Соколову Елену Анатольевну.

Заведующий МДОУ
Нагорьевским детским садом



Т.В.Башмакова

С приказом ознакомлен (а):

	Соколова Е.А.	02.12.19
	Матвеева С.В.	02.12.2019г
	Токарева Л.Н.	02.12.2019г
	Тарарина О.Ю.	02.12.2019г
	Муталова С.В.	02.12.2019г