



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: ess01@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: und-yaroslavl@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району
152025, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева д.47, тел.: (48535)6-94-95

г. Переславль - Залесский

(место составления акта)

«26» марта 2021 г.

(дата составления акта)

09.00ч.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного пожарного надзора юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 23

С 09.00 «26» февраля 2021 г. по «26» марта 2021 г. по адресу: Ярославская обл., Переславский район, с. Нагорье, ул. Адмирала Спиридова, 12А

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Переславского района по пожарному надзору Корнилова Романа Юрьевича № 23 от 19.02.2021 г.; ежегодного плана проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, в соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ О пожарной безопасности»; Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290 «О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПОЖАРНОМ НАДЗОРЕ»; Приказ МЧС РФ от 30 ноября 2016 г. N 644 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по исполнению государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности"; Постановлением Правительства РФ от 17.08.2016 №806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации.

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения Нагорьевский детский сад


(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: в период с 09 ч.00 мин. «26» февраля 2021 г. по 09 ч.00 мин. «26» марта 2021 г.

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлена:** (заполняется при проведении плановой (внеплановой), выездной (документарной) проверки, указывать дату и время предъявления (направления по почте) распоряжения) Заведующий МДОУ Нагорьевским детским садом Башмакова Татьяна Валентиновна 
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: Лисецкая Марина Владимировна, государственный инспектор Переславского района по пожарному надзору (старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району)

к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)
При проведении проверки присутствовали: Заведующий МДОУ Нагорьевским детским садом Башмакова Татьяна Валентиновна

1) Краткая характеристика пожарной опасности объекта: Объектом проверки является здание (территория, здания и сооружения) Муниципального дошкольного образовательного учреждения Нагорьевского детского сада, расположенное по адресу: Ярославская обл., Переславский район, с. Нагорье, ул. Адмирала Спиридова, 12А.

Здание: 2-ухэтажное кирпичное, крыша плоская, мягкая кровля, II степени огнестойкости. Класс функциональной пожарной опасности помещения – Ф1.1. Здание оборудовано внутренним пожарным водопроводом, в наличии имеется 6 ПШ, все укомплектованы пожарным оборудованием в полном объеме, имеется акт испытания внутреннего пожарного водопровода на водоотдачу № 29 от 03.08.2020 г., замечаний нет. Имеется в наличии наружная пожарная лестница, протокол испытания № 23 от 21.08.2019 г., замечаний нет. Помещения детского сада оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения о пожаре с дублированием светового и звукового сигналов на пульт подразделения пожарной охраны. Огнетушители имеются в наличии согласно произведенному расчету. К зданию имеется подъезд.

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований:


№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ (или нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 30	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Нагорьевский детский сад
2.	Отсутствует проектная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (на систему АПС и СО)	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил Противопожарного режима в РФ» п.54	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Нагорьевский детский сад
3.	Выход из подвала у основного входа в здание не изолирован от общей лестничной клетки противопожарной преградой 1-го	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

типа	Российской Федерации» п. 25; СНиП 21-01-97* п. 6.9 эвакуационные выходы из подвалов предусматривать через общие лестничные клетки с обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа; Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ч.4 ст. 4; ч. 1, 3, 4 ст. 5; ч.1 и ч. 3 ст.6	Нагорьевский детский сад
------	--	-----------------------------

В журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отметка внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



 (подпись проверяющего)



 (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
 индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

 (подпись проверяющего)

 (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
 индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности
 и профилактической работы по
 Переславскому району
 Лисецкая Марина Владимировна
 (фамилия, инициалы, должность проверяющего)



 (подпись)

«26» марта 2021 г.

М.Л.П.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Заведующий
 Муниципального дошкольного образовательного учреждения Нагорьевского детского сада
 Башмакова Татьяна Валентиновна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«26» марта 2021 г.



 (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

(4852) 79-09-01

телефон доверия ГУ МЧС России по Ярославской области