



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области  
150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: ess01@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: und-yaroslavl@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району  
152025, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева д.47, тел.: (48535)2-00-11

г. Переславль -Залесский  
(место составления акта)

«10» июня 2015 г.  
(дата составления акта)

15.00ч.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
органом государственного пожарного надзора юридического лица,  
индивидуального предпринимателя

№ 62

С «18» мая 2015 г. по «10» июня 2015 г. по адресу: Ярославская обл., Переславский р-н, с. Нагорье, ул. Адмирала Спиридова, д. 12 «А»

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Переславского района по пожарному надзору Корнилова Романа Юрьевича № 62 от 07 мая 2015 г

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая проверка в отношении:

Муниципального дошкольного образовательного учреждения Нагорьевского детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников  
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе

фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: в период с 10 ч.00 мин.«18» мая 2015 г. по 15 ч.00 мин.«10» июня 2015 г.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении плановой (внеплановой), выездной (документарной) проверки, указывать дату и время предъявления (направления по почте) распоряжения) Заведующая МДОУ Нагорьевского детского сада Башмакова Татьяна Валентиновна ✓   
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: Литвиненко Анна Васильевна старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району

к проверке экспертов, экспертных организаций указывается(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Заведующая Башмакова Татьяна Валентиновна

1) Краткая характеристика пожарной опасности объекта: Объектом проверки является здание (территория, здания и сооружения) Муниципального дошкольного образовательного учреждения

Нагорьевского детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников, расположенного по адресу: Ярославская обл., Переславский р-н., с. Нагорье, ул. Адмирала Спиридова, д. 12А.  
 Здание: 2-этажное, кирпичное, III степени огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности помещения – Ф1.1. Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения о пожаре с дублированием светового и звукового сигналов на пульт подразделения пожарной охраны. Помещения обеспечены огнетушителями.

Требования правил пожарной безопасности не выполняются в полном объеме.


2) В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности	НПБ 110-03, НПБ 104-03 (постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» Правила противопожарного режима в РФ ППР в РФ п.61), СП 6.13130.2013 п.4.8 (Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону.	МДОУ Нагорьевский детский сад
2.	Имеется горючая отделка на путях эвакуации (линолеум) коридор 1, 2 этаж (не представлены сертификаты)	п.33 ППР в РФ; п.7.1, 6.25 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений", п.6, 18 ст.134 Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности") руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности	МДОУ Нагорьевский детский сад
3.	В помещениях допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (склад, электрощитовой, вентиляционная, подвал)	ППР в РФ п.42 запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками	МДОУ Нагорьевский детский сад
4.	Допускается эксплуатация электрических проводов с видимыми нарушениями изоляции (помещение младшей группы № 1 «Бабочка»)	ППР в РФ п.42 а эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;	МДОУ Нагорьевский детский сад
5.	Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения, не вынесены за пределы склада (склад)	ППР в РФ п.349 Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения	МДОУ Нагорьевский детский сад
6.	Допускается хранение посторонних предметов и мебели в электрощитовой	ППР в РФ п. 23 б Запрещается использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов	МДОУ Нагорьевский детский сад

7.	Огнетушители не имеют раструба	ППР в РФ п. 478 Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей	МДОУ Нагорьевский детский сад
8.	Приемно-контрольный прибор АУПС установлен не в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала	НПБ 88-2001 п. 12.48, СП 5.13130.2009 п. 13.14.5 Приборы приемно-контрольные и приборы управления, как правило, следует устанавливать в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. В обоснованных случаях допускается установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, при обеспечении раздельной передачи извещений о пожаре и о неисправности в помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. В указанном случае помещение, где установлены приборы, должно быть оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и защищено от несанкционированного доступа.	МДОУ Нагорьевский детский сад

В ходе проверки предъявлены: заявка № 38 от 20.03.2015г., локальный сметный расчет № 16-10-2014/8 на замену соединительной линии АПС и СОУЭ в помещениях детского сада, письмо № 14.01-0816/15 «о выполнении работ» адресованное председателю «ЯОООООВДПО», график погашения задолженности за модернизацию системы АПС и системы оповещения о пожаре по учреждениям образования в 2015 году контракт № 63\10-2015 на выполнение противопожарных услуг от 14.05.2015г., гарантийное письмо № 440 от 02.06.2015г., гарантийное письмо МДОУ Нагорьевского детского сада исх. № 72 от 09.06.2015

В журнале учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отметка сделана (заполняется при проведении выездной проверки):

  
\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы  
по Переславскому району  
Литвиненко А.В.  
(фамилия, инициалы, должность проверяющего)



«10» июня 2015 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Заведующая МДОУ Нагорьевским детским садом Башмакова Татьяна Валентиновна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«10» июня 2015 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

(4852) 79-09-01  
телефон доверия ГУ МЧС России по Ярославской области