



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области

150000, г. Ярославль, ул. Андропова, 23а, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: ess01@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: und-yaroslavl@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району

152020 г. Переславль ул. Менделеева 47 "а" 2-00-11

Предписание № 62/1/62

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Заведующей Муниципального дошкольного образовательного учреждения Нагорьевского детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников Башмаковой Татьяне Валентиновне

«10» июня 2015 года  
15 ч. 00 мин.

г. Переславль-Залесский

Литвиненко Анной Васильевной старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району на основании распоряжения главного государственного инспектора Переславского района по пожарному надзору Корнилова Романа Юрьевича № 62 от 07 мая 2015 г., ст.9 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290 «О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПОЖАРНОМ НАДЗОРЕ»; Приказа МЧС РФ от 28 июня 2012 г. N 375 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по исполнению государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности" с 10 ч.00 мин.«18» мая 2015 г. по 15 ч.00 мин.«10» июня 2015 г. проведено плановое мероприятие по надзору с целью контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в помещениях и на территории Муниципального дошкольного образовательного учреждения Нагорьевского детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников, расположенного (ых) по адресу: Ярославская обл., Переславский р-н, с. Нагорье, ул. Адмирала Спиридова, д. 12 «а», совместно с заведующей Башмаковой Т.В.

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности	НПБ 110-03, НПБ 104-03  (постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» Правила противопожарного режима в РФ ППР в РФ п.61), СП 6.13130.2013 п.4.8 (Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления	30.06.2016	

		эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону.		
2.	Имеется горючая отделка на путях эвакуации (линолеум) коридор 1, 2 этаж  (не представлены сертификаты )	п.33 ППР в РФ; п.7.1, 6.25 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений", п.6, 18 ст.134 Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности") руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности	30.06.2016	
3	В помещениях допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (склад, электрощитовой, вентиляционная, подвал)	ППР в РФ п.42 запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками	31.08.2015	
4	Допускается эксплуатация электрических проводов с видимыми нарушениями изоляции (помещение младшей группы № 1 «Бабочка»)	ППР в РФ п.42 а эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции	31.08.2015	
5	Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения, не вынесены за пределы склада (склад)	ППР в РФ п.349 Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения	31.08.2015	
6	Допускается хранение посторонних предметов и мебели в электрощитовой	ППР в РФ п. 23 б Запрещается использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов	31.08.2014	
7	Огнетушители не имеют раструба	ППР в РФ п. 478 Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей	31.08.2015	
8	Приемно-контрольный прибор АУПС установлен не в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала	НПБ 88-2001 п. 12.48, СП 5.13130.2009 п. 13.14.5 Приборы приемно-контрольные и приборы управления, как правило, следует устанавливать в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. В обоснованных случаях допускается установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, при обеспечении отдельной передачи извещений о пожаре и о неисправности в помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и	30.06.2016	

		обеспечении контроля каналов передачи извещений. В указанном случае помещение, где установлены приборы, должно быть оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и защищено от несанкционированного доступа.		
--	--	---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в в 3-ем квартале 2015г. , 3-ем квартале 2016 г.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и  
Профилактической работы  
по Переславскому району  
Литвиненко А.В.



(подпись)  
М.Л.П.

«10» июня 2015 г.

Предписание для исполнения получил(а):

Заведующая МДОУ Нагорьевским детским садом

*А.А. Шенеева* *Матвеева Валентина*  
(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина), а также лиц, присутствовавших при проведении мероприятия по надзору)

*Матвеева Валентина*  
(подпись)

« 10» июня 2015г.